

EC type examination certificate
EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CS0133

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Efficiency Directive (92/42/EEC) <i>EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	EMAS MAKINA SANAYI A.S. Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvari, N° 13, TR-45030 Manisa
Distributor <i>Vertreiber</i>	EMAS MAKINA SANAYI A.S. Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvari, N° 13, TR-45030 Manisa
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	wall-hanging condensing combi water heater optionally also as water heater for central heating
Model <i>Modell</i>	Proteus Premix PPR ...; Calora Premix...
Type of Boiler <i>Heizkesseltyp</i>	condensing boiler
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: B 19/02/2923 EU from 11.02.2019 (DBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/92/42 (21.05.1992)
File Number <i>Aktenzeichen</i>	19-0110-GWR


70028/04-A-DE

11.03.2019 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of heating boilers under EC Directive 92/42/EC.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Heizkesseln nach der Richtlinie 92/42/EWG.




Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-04

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Energy Labelling Energieeffizienzkenzeichnung
Proteus Premix PPR 24...A/B/C/D/E/V; Proteus Premix PPR 24...V2; Calora Premix 24 HM/HCH/HST	nominal heat output: 5,6...24,5 kW nominal heat input (Hi): 6,2...25,2 kW	
Proteus Premix PPR 28...	nominal heat output: 6,4...28,0 kW nominal heat input (Hi): 7,2...28,7 kW	
Proteus Premix PPR 30...	nominal heat output: 6,9...30,0 kW nominal heat input (Hi): 7,7...30,8 kW	
Proteus Premix PPR 35...	nominal heat output: 8,0...35,0 kW nominal heat input (Hi): 9,0...35,9 kW	

DVGW